

Merkblatt für den Unterhalt von Schutzräumen

Checkliste zu Handen der nebenamtlichen Hauswarte und Verwaltungen

Allgemeines

Die Nutzung der Schutzräume für „Zivilschutzfremde Zwecke“, wie Lager, Keller, Bastel- und Spielraum, Archiv, etc. ist erlaubt.

Der Schutzraum muss auf Anordnung der Behörden jederzeit betriebsbereit gemacht werden können.


Der Schutzraum und seine technischen Einrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein. Ohne Bewilligung der zuständigen Behörden dürfen keine baulichen oder technischen Veränderungen an der Schutzraumhülle, den Panzertüren und Panzerdeckeln sowie den Belüftungseinrichtungen vorgenommen werden.

Unterhaltsarbeiten

Alle 12 Monate

Belüftungseinrichtungen


- Ist die Luftfassung sauber?
- Ist das Explosionsschutzventil sauber
- Und funktioniert es?
- Ist der Motor alle 12 Monate mindestens 5 Minuten in Betrieb? (Frischluftbetrieb)
- Ist der Gasfilter unbeschädigt?
- Sauber?
- Mit Plastik abgedeckt?
- Sind die Plomben unbeschädigt?
- Ist die Bedienungsanleitung vorhanden
- Ist die Handkurbel vorhanden?



Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD)


- Sind die Gummidichtungen befestigt?
- Sauber?
- Mit Silikon oder Ähnlichem behandelt?
- Sind Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD) rostfrei?
(evtl. entrostet und neu streichen)
- Ist die Selbstbefreiung (SB) vorhanden?
(nur an Panzertüren oder in unmittelbarer Nähe, erst ab Baujahr 1968 - 1970!)

Panzertüre



Panzerdeckel

Gummidichtung





Bodenablauf (für Schutzräume die mit einer Schleuse - Reinigung versehen sind)

- Sind die Bodenabläufe (BA) sauber und mit Wasser gefüllt?
(leere Bodenabläufe stinken)
- Rostfrei?
(evtl. entrostet und mit geeigneter Farbe streichen)

Notausstieg (NA) / Fluchtröhre (FR)

- Ist der Notausstieg/Fluchtröhre sauber?
- Ist ein ev. vorhandener Bodenablauf mit Wasser gefüllt (ohne Syfon)?
- Sind Gitterabdeckungen gegen Einbruch und Sturz gesichert?



Schlussfolgerungen

Durch diese Unterhaltsarbeiten werden Sie Ihren Schutzraum in Ordnung halten und Reparaturkosten vermeiden. Ausserdem erhöht sich die Zuverlässigkeit der Installationen. Defekte sind umgehend zu beheben oder beheben zu lassen. Wir danken für Ihre Zusammenarbeit.